

3 / 2020

## Kuulutus polttonesteiden automaattijakeluaseman ympäristöluvan vireilläolosta

Ullavan Huolto Oy (Kehätie 2, 68370 Ullava) on jättänyt Halsuan rakennus- ja ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Kyseessä on uuden polttonesteiden automaattijakeluaseman rakentamiseen liittyvä ympäristölupahakemus kiinteistöllä Pellervo 74-402-2-276. Jakeluasemalla varastoidaan bensiiniä (95, 98), dieseliä sekä polttoöljyä myyntiä varten kaksoisvaippasäiliöissä, joiden yhteistilavuus on 30 m<sup>3</sup>. Säiliöt on varustettu vuodonilmaisujärjestelmällä, bensiinihöyryjen talteenotolla (Stage 1 ja 2) ja ylitäytönestimillä. Säiliöissä on suorat täytöt. Jakeluasemalla tankataan noin 70 autoa vuorokaudessa. Asemalla rakennustyöt viimeisimpien jakeluasemastandardien mukaisesti.

Asiakirjat ovat nähtävillä Halsuan kunnanvirastossa ajalla 15.1. - 14.2.2020 viraston aukioloaikoina osoitteessa Kauppiementie 5, 68510 Halsua.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia voi koskea sekä ne, jotka haluavat jättää mielipiteensä hankkeesta, voivat jättää kirjallisen muistutuksen rakennus- ja ympäristölautakunnalle määräaikaan mennessä. Mielipiteet ja muistutukset tulee toimittaa osoitteeseen:

Halsuan kunta, Kauppiementie 5, 68510 Halsua tai [halsua.kunta@halsua.fi](mailto:halsua.kunta@halsua.fi).

**Muistutus tulee jättää viimeistään 14.2.2020 klo 15.00.**

Lisätietoja hakemuksesta antaa rakennustarkastaja Jari Kauppinen puh. 040 680 2221

Halsualla 15.1.2020

**RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA**

Halsuan kunnan ilmoitustaulu  
Julkipäivä 15 / 1 2020  
Pöytäkirja  
*[Handwritten signature]*  
Ilmoitustaulun hoitaja