



YVA-KUULUTUS

Tuulivoimayhtiö wpd Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman **Toholampi-Lestijärven tuulipuisto**. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Toholampi-Lestijärven tuulipuiston hankealue sijaitsee Toholammin ja Lestijärven kuntien alueella, noin 8 kilometriä Toholammin keskustasta kaakkoon ja noin 7 kilometriä Lestijärven kirkonkylästä luoteeseen. Hankkeesta on toteutettu YVA-menettely vuosina 2013-2016. Nyt vireillä oleva hanke koskee tuulivoimaloiden kokonaiskorkeuden ja maksimitehon korottamista sekä hankkeen sähkönsiirtoa.

ARVIOITAVAT TUULIVOIMALOIDEN VAIHTOEHDOT

Vaihtoehto 0 (VE0): Voimassa olevan osayleiskaavan mukainen hankevaihtoehto eli 49 voimalaa, joiden lapapituus on noin 65 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho n. 3 MW (yht. 147 MW).

Vaihtoehto 0+ (VE0+): 49 voimalaa, joiden lapapituus on enintään 85 metriä, kokonaiskorkeus enintään 230 metriä ja maksimiteho n. 5,4 MW (yht. 266,9 MW).

Vaihtoehto 1 (VE1): 49 voimalaa, joiden lapapituus on enintään 100 metriä, kokonaiskorkeus enintään 270 metriä ja maksimiteho 8 MW (yht. 392 MW).

ARVIOITAVAT SÄHKÖNSIIRRON VAIHTOEHDOT

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto hoidetaan maakaapelein ja kahdella tuulipuiston sisäisellä sähköasemalla. Lestijärven alueen 9 voimalaa liitettäisiin etelän suuntaan uuteen Lestijärven koontiasemaan. Toholammin puoli (40 voimalaa) liitettäisiin Fingridin Uusnivalan sähköasemalle (Nivala) tai Länsi-Toholammin tuulipuistoalueen kautta Lestijärven koontiasemalle.

Vaihtoehto 1 (VE1): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 400 kV jännitteisinä.

Vaihtoehto 2 (VE2): siirtolinjat tuulivoimapuistolta valtakunnan verkkoon toteutetaan 110 kV jännitteisinä.

ARVIOINTIOHJELMA NÄHTÄVILLÄ

Arviointiohjelmaa koskeva kuulutus on nähtävillä **2.3. – 31.3.2021** Halsuan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.halsua.fi. Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä kuulutusajan Halsuan kunnassa (Kauppiensentie 5, 69510 Halsua) ja asiakirjat on julkaistu 20.1.2021 alkaen verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/toholampilestijarventuulipuistoYVA.

MIELIPITEET JA LAUSUNNOT

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne viimeistään **31.3.2021** osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 Kokkola. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1873/2020.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus antaa arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon 30.4.2021 mennessä, jonka jälkeen lausunto on nähtävillä verkkosivuilla www.ymparisto.fi/toholampilestijarventuulipuistoYVA.

YLEISÖTILAISUUS

1.2.2021 pidetystä sähköisestä yleisötilaisuudesta on nähtävissä tallenne verkkosivuilla: www.ymparisto.fi/toholampilestijarventuulipuistoYVA.

LISÄTIETOJA

Hankkeesta vastaava: wpd Finland Oy, Tero Elo, t.elo@wpd.fi, puh. 040 736 3040 ja Maija Kokkonen, m.kokkonen@wpd.fi, puh. 040 457 8385.

YVA-Konsultti: Ramboll Finland Oy, Petri Hertteli, etunimi.sukunimi@ramboll.fi, puh. 040 809 3061.

YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Elina Venetjoki, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 016 403.

Kokkola 2.3.2021

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue